

Communiqué sur la qualité de l'eau potable à Vicques

Chers abonné(e)s,

Dimanche 3 janvier, nous avons rencontré un souci de qualité de l'eau à Vicques.

Un nombre très limité d'abonnés ont remarqué un mauvais goût de l'eau. Des vérifications ont été faites auprès d'autres habitants qui n'ont rien perçu. Nous avons pu considérer que tout le réseau n'était pas atteint, mais il a été difficile d'évaluer la dimension du problème ainsi que d'en identifier la cause.

Immédiatement l'apport d'eau de la source potentiellement incriminée a été stoppé et le réservoir vidangé. De plus, une chloration de l'eau a été effectuée.

Les installations de désinfection ont toujours fonctionné correctement, dès lors la santé de la population n'a pas été mise en danger.

Le SEVT ne connaît pas encore la cause de cet incident et des investigations sont en cours. Nous sommes en attente des résultats d'analyses du laboratoire.

Actuellement l'eau provient d'une autre ressource, elle est chlorée pour garantir sa qualité bactériologique, elle est consommable.

Nous faisons tout notre possible pour assainir le réseau de Vicques et si vous avez des doutes quant à la qualité de l'eau de votre robinet, renoncez à la boire. Nous vous recommandons aussi de laisser couler l'eau durant une dizaine de minutes afin de purger votre réseau domestique.

Le SEVT entend poursuivre ses recherches par des analyses complémentaires afin de déterminer la cause de cette dégradation soudaine de la qualité de l'eau et vous prie d'ores et déjà de l'excuser pour ces désagréments.

SYNDICAT DES EAUX DU VAL TERBI

Corban, le 6 janvier 2021